

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 0000019976

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
--	----------------	---------------------

FACTURA 91360939	N° PEDIDO DEL CLIENTE 17398	PEDIDO DEL CLIENTE 734583/000040	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	c %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
3/4	1021932202	12,206	0.4200	0.93	0.037	0.026	OK	458	729	16.00						

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 29.01.2014

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN