

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
0000023493

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
---	-----------------------	----------------------------

FACTURA 91614309	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 18206	PEDIDO DEL CLIENTE 922130/000050	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
----------------------------	---------------------------------------	--	--

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C	Mn	S	P	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg						
3/4	1022056302	8,104	0.4300	1.00	0.046	0.013	OK	446	707	17.50						
3/4	1022056402	2,024	0.4300	1.00	0.039	0.014	OK	442	704	17.50						

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 29.04.2014

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN