

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
0000023497

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
---	-----------------------	----------------------------

FACTURA 91614386	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 18206	PEDIDO DEL CLIENTE 922130/000020	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
----------------------------	---------------------------------------	--	--

CALEBRE	LOTE	PESO (Kg)	C	Mn	S	P	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg						
1 1/4	1022133102	20,790	0.3900	0.96	0.037	0.018	OK	419	655	13.00						

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 29.04.2014

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN