

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
0000023593

PRODUCTO

Varilla

CLIENTE

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO

GR 42

FACTURA

91626580

N° PEDIDO DEL CLIENTE

18229

PEDIDO DEL CLIENTE

928903/000020

ESPECIFICACIÓN

NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
1/2	1022068402	16,288	0.3900	0.95	0.042	0.020	OK	425	657	17.00						
1/2	1022071102	4,190	0.3900	1.06	0.041	0.018	OK	476	717	15.00						

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 03.05.2014

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN