

No. CERTIFICADO
0000013628

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
TULTITLÁN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

PRODUCTO
Varilla

CLIENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
GR 42

FACTURA
90921991

N° PEDIDO DEL CLIENTE
16190

PEDIDO DEL CLIENTE
513237/000030

ESPECIFICACIÓN
NMX-C-407-ONNCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %							
3/4	1021577602	2,030	0.4200	1.08	0.038	0.020	OK	439	725	14.00							

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
Dobl. - Ensayos de Doblado
E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLÁN, 07.08.2013

[Signature]

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN