

No. CERTIFICADO
#0000013629

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

PRODUCTO
Varilla

CLIENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
GR 42

FACTURA
90921991

Nº PEDIDO DEL CLIENTE
16190

PEDIDO DEL CLIENTE
513237/000040

ESPECIFICACIÓN
NMX-C-407-ONNCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C	Mn	S	P	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %								
1	1021624002	2,038	0.4100	1.05	0.040	0.020	OK	427	686	12.50								

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 07.08.2013

[Signature]

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN