

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 0000013630

PRODUCTO
 Varilla

CLIENTE
 PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
 GR 42

FACTURA
 90921991

Nº PEDIDO DEL CLIENTE
 16190

PEDIDO DEL CLIENTE
 513237/000050

ESPECIFICACIÓN
 NMX-C-407-ONNCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C	Mn	S	P	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg								
5/8	1021549402	14,096	0.4000	1.03	0.044	0.015	OK	475	735	17.00								

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 07.08.2013

[Signature]

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN