

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 #0000013817

PRODUCTO
Varilla

CLIENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
GR 42

FACTURA
90949236

Nº PEDIDO DEL CLIENTE
16277

PEDIDO DEL CLIENTE
526322/000030

ESPECIFICACIÓN
NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %								
5/8	1021583102	1,976	0.4300	1.01	0.036	0.011	OK	438	708	16.00								
5/8	1021608402	3,966	0.3900	0.96	0.042	0.015	OK	448	690	16.00								

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 16.08.2013

[Signature]

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN