

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 0000013863

PRODUCTO
Varilla

CLIENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
GR 42

FACTURA
90950535

Nº PEDIDO DEL CLIENTE
16036

PEDIDO DEL CLIENTE
526337/000030

ESPECIFICACIÓN
NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	Largo m	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
5/8	1021618702	8,084	0.00	0.3900	1.11	0.045	0.015	OK	461	722	15.00						
5/8	1021618802	8,072	0.00	0.3900	1.11	0.045	0.015	OK	465	719	16.50						

PROPIEDADES MECÁNICAS

Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 18.08.2013

[Handwritten Signature]

SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN