


SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 0000022218

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
---	-----------------------	----------------------------

FACTURA 91509054	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 17933	PEDIDO DEL CLIENTE 843162/000020	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCE-2001
----------------------------	---------------------------------------	--	---

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
3/4	1022063602	30,780	0.4200	0.96	0.045	0.017	OK	448	728	15.00						

PROPIEDADES MECÁNICAS Alarg - Alargamiento Dobl. - Ensayos de Doblado E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa	OBSERVACIONES El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.	RESPONSABLE DE CALIDAD
		TULTITLAN, 26.03.2014  SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN