

CALIDAD

N°. 111284

CERTIFICADO DE CALIDAD


NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:
44159

PRODUCTO:
G42KBH0 V.CORRUGADA 42 9.5MM A 12.0 M

FECHA DE EMBARQUE:
22.10.2011

ANALISIS QUIMICOS					
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
S342974	0.42	1.14	0.180	0.011	0.038
S342977	0.41	1.14	0.210	0.016	0.036
S342978	0.42	1.16	0.170	0.014	0.030

PRUEBAS FISICAS				
RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
72.00	47.90	14.00		BUENO
69.00	45.60	15.70		BUENO
68.90	45.40	16.50		BUENO
				
PROMEDIO				
69.96	46.30	15.40		


OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
NMX-C-407-2001
ENTREGA: 80221395

PLACAS: 933DE7

HORA: 17:44:22

CALIDAD



EDGAR ALBERTO PACHECO FLORES