

CALIDAD

N°. 111542

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:
44159


PRODUCTO:
G42KBH0 V.CORRUGADA 42 9.5MM A 12.0 M

FECHA DE EMBARQUE:
25.10.2011

ANALISIS QUIMICOS

NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
S342847	0.45	1.12	0.270	0.017	0.014
S342924	0.41	1.16	0.200	0.008	0.022
S342925	0.43	1.14	0.180	0.009	0.036
S342952	0.41	1.12	0.180	0.011	0.039

PRUEBAS FISICAS

RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGA-MIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
68.80	45.20	17.00		BUENO
72.30	47.90	15.50		BUENO
74.50	49.10	15.00		BUENO
68.60	45.50	15.70		BUENO
				
PROMEDIO				
71.05	46.92	15.80		

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:

NMX-C-407-2001

ENTREGA: 80221760

PLACAS: 537FC1

HORA: 23:33:42

CALIDAD

JORGE LUIS SANCHEZ LOPEZ