SICARTSA
SIDERÚRGICA LÁZARO CÁRDENAS LAS TRUCHAS S.A. DE C.V.

ArcelorMittal

CALIDAD

N°. 111543

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DE C.V.

N°CONF.PEDIDO:
44159

PRODUCTO:
G42KBH0 V.CORRUGADA 42 9.5MM A 12.0 M

FECHA DE EMBARQUE:
25.10.2011

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGA-MIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
S342873	0.41	1.17	0.170	0.011	0.019	70.30	46.70	14.00		BUENO
S342925	0.43	1.14	0.180	0.009	0.036	74.50	49.10	15.00		BUENO
				PROMEDIO		72.40	47.90	14.50		

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
NMX-C-407-2001
ENTREGA: 80221759

PLACAS: 537FC1

HORA: 23:35:14

CALIDAD

JORGE LUIS SANCHEZ LOPEZ