

CALIDAD

N°. 136447

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO: 57354 PRODUCTO: G42I0H0 V. CORRUGADA 42 38.1MM A 12.0 M


FECHA DE EMBARQUE:
16.05.2012

ANALISIS QUIMICOS					
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
M009165	0.43	1.27	0.180	0.011	0.007
M009653	0.43	1.31	0.200	0.013	0.008
S348633	0.45	1.28	0.210	0.026	0.017

PRUEBAS FISICAS				
RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
77.46	47.69	12.25		CUMPLE
72.43	47.37	17.50		CUMPLE
74.29	47.70	15.50		CUMPLE

PROMEDIO

74.72	47.58	15.08		
-------	-------	-------	--	--



OBSERVACIONES: CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: NMX-C-407-2001 ENTREGA: 80274425

PLACAS: 634AM6

HORA: 21:20:04

CALIDAD

(Signature)

EDUARDO BAUTISTA