

CALIDAD

N°. 136639

CERTIFICADO DE CALIDAD

 NOMBRE DEL CLIENTE:
 PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

 N°CONF. PEDIDO:
 57354

 PRODUCTO:
 G42A0H0 V.CORRUGADA 42 12.7MM A 12.00M

 FECHA DE EMBARQUE:
 17.05.2012

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M009455	0.41	1.14	0.220	0.022	0.013	71.86	48.56	17.50		CUMPLE
M009734	0.41	1.17	0.190	0.010	0.008	68.66	44.82	15.00		CUMPLE
S348981	0.43	1.17	0.190	0.030	0.018	68.22	45.51	14.75		CUMPLE
S349009	0.44	1.13	0.180	0.015	0.031	70.48	46.88	16.67		CUMPLE
S349010	0.41	1.19	0.240	0.018	0.020	70.36	46.56	15.00		CUMPLE
S349012	0.41	1.13	0.230	0.016	0.037	69.12	46.07	16.00		CUMPLE
S349014	0.43	1.18	0.180	0.026	0.024	70.37	47.19	15.00		CUMPLE
S349015	0.42	1.12	0.170	0.010	0.020	67.00	44.16	14.00		CUMPLE
S349016	0.42	1.28	0.240	0.032	0.040	71.03	47.65	14.25		CUMPLE
PROMEDIO						69.67	46.37	15.35		



OBSERVACIONES:


CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:

NMX-C-407-2001

ENTREGA: 80274743

PLACAS: 996DH3

HORA: 21:58:45

 CALIDAD

 EDUARDO BAUTISTA