

CALIDAD

N°. 136827

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.


N° CONF. PEDIDO:
57354

PRODUCTO:
G42E0H0 V.CORRUGADA 42 25.4MM A 12.0 M

FECHA DE EMBARQUE:
18.05.2012

ANALISIS QUIMICOS					
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
S347319	0.43	1.17	0.200	0.027	0.019
S347350	0.42	1.15	0.180	0.016	0.018
S348089	0.40	1.18	0.200	0.015	0.023

PRUEBAS FISICAS				
RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
74.21	48.85	14.50		CUMPLE
72.23	47.43	16.00		CUMPLE
69.15	49.70	15.00		CUMPLE



PROMEDIO

71.86	48.66	15.16		
-------	-------	-------	--	--

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:

NMX-C-407-2001

ENTREGA: 80274779

PLACAS: 243DX8

HORA: 19:16:22

CALIDAD

EDUARDO BAUTISTA