

CALIDAD

N°. 141709

**CERTIFICADO DE CALIDAD**


NOMBRE DEL CLIENTE:  
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:  
58602

PRODUCTO:  
G42KBH0 V. CORRUGADA 42 9.5MM A 12.0 M

FECHA DE EMBARQUE:  
20.06.2012

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M010710	0.43	1.16	0.180	0.008	0.010	72.40	48.58	14.50		CUMPLE
M010712	0.44	1.12	0.160	0.009	0.013	69.61	46.11	17.67		CUMPLE
PROMEDIO						71.00	47.34	16.08		



OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:  
NMX-C-407-2001  
ENTREGA: 80284167

PLACAS: 844DC6

HORA: 23:40:21

CALIDAD

*[Signature]*

JOSE SANTIAGO FLORES FUENTES