

CALIDAD

N°.	185068
-----	--------

CERTIFICADO DE CALIDAD


NOMBRE DEL CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.
--

N°CONF. PEDIDO: 79589

PRODUCTO: G42A0H0 V. CORRUGADA 42 12.7MM A 12.00M
--

FECHA DE EMBARQUE: 02.05.2013

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M014005 S356395	0.42 0.42	1.16 1.17	0.220 0.190	0.012 0.023	0.014 0.019	72.15 69.64	45.30 44.35	13.67 15.00		CUMPLE CUMPLE
PROMEDIO						70.89	44.82			


MATERIAL APROBADO
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
 LAMINACION
 ISO 9001:2000


OBSERVACIONES: PLACAS: 829EF7 HORA: 17:59:56	CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011 ENTREGA: 80365363
--	---

CALIDAD LEO DAN CUEVAS XOLOT
