

CALIDAD

Nº . 257815

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

Nº CONF. PEDIDO:
111100

PRODUCTO:
G42KBH0 V. CORRUGADA 42 9.5MM A 12.0 M


FECHA DE EMBARQUE:
21.10.2014

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
S375143	0.41	1.18	0.190	0.033	0.017	72.62	48.29	14.33		CUMPLE
S375144	0.41	1.15	0.190	0.033	0.021	71.85	48.66	16.33		CUMPLE
PROMEDIO						72.23	48.47	15.33		

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011
ENTREGA: 80481188

HORA: 19:41:23



CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT