

CALIDAD

Nº . 258084

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

Nº CONF. PEDIDO:
111100

PRODUCTO:
G42I0H0 V. CORRUGADA 42 38.1MM A 12.0 M


FECHA DE EMBARQUE:
23.10.2014

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
S373917	0.40	1.24	0.180	0.012	0.028	70.00	46.40	14.50		CUMPLE
PROMEDIO						70.00	46.40	14.50		

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011 ENTREGA: 80482096

HORA: 13:28:55



CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT