

SIDERTUL, S.A. DE C.V.  
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA  
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

PRODUCTO

Varilla

CLIENTE  
 PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO  
 GR 42

FACTURA  
 90698582

N° PEDIDO DEL CLIENTE  
 15424

PEDIDO DEL CLIENTE  
 390142/000010

ESPECIFICACIÓN  
 NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	Largo m	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %						
1/2	1021237502	16,432	7.90	0.4000	0.86	0.028	0.011	OK	431	662	17.50						
1/2	1021237902	2,086	7.90	0.4100	0.90	0.031	0.013	OK	442	698	14.50						
1/2	1021238002	8,120	7.90	0.3900	0.88	0.030	0.015	OK	434	670	16.50						
1/2	1021275302	2,046		0.4100	0.94	0.032	0.018	OK	460	712	14.50						
1/2	1021275602	2,086		0.4100	0.89	0.026	0.022	OK	453	713	14.50						

**PROPIEDADES MECÁNICAS**


Alarg - Alargamiento  
 Dobl. - Ensayos de Doblado  
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa  
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

**OBSERVACIONES**

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

**RESPONSABLE DE CALIDAD**

TULTITLAN, 08.05.2013



SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN