

SIDERTUL, S.A. DE C.V.

CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA

TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

PRODUCTO

Varilla

CLIENTE

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO

GR 42

FACTURA

90698786

N° PEDIDO DEL CLIENTE

15424

PEDIDO DEL CLIENTE

390142/000010

ESPECIFICACIÓN

NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	Largo m	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %					
1/2	1021237502	2,108	7.90	0.4000	0.86	0.028	0.011	OK	431	662	17.50					
1/2	1021263802	22,134		0.4000	0.93	0.032	0.020	OK	451	701	14.50					
1/2	1021276502	2,078		0.3800	0.92	0.032	0.013	OK	435	658	16.50					
1/2	1021276702	2,032		0.4000	0.86	0.036	0.013	OK	420	633	14.50					
1/2	1021369702	2,070		0.4000	0.91	0.031	0.010	OK	447	683	15.50					

PROPIEDADES MECÁNICAS


Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 08.05.2013


 SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN