


CALLE 3 Col. Independencia Tultitlan S/N, Independencia
Tultitlan, México. C.P - 54900 Tel/Fax: 58940899

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE C V		GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
FACTURA 90079501	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 12198	PEDIDO DEL CLIENTE 49045	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	P %	S %	Alarg %	Dobr	P.C. MPa	U.R. MPa	Largo m				
1/2	1020511402	30,346.000	0.3700	0.98	0.020	0.040	13.50	OK	460	697	12.00				

PROPIEDADES MECÁNICAS
 Alarg - Alongamento
 Dobr - Ensayos de Doblado
 P.C. - Límite de Escoamento Mpa
 U.R. - Límite de Resistencia MPA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE CALIDAD
 TUTITLAN, 25.01.2012

 ING. MANUEL RODILES DUARTE