


CALLE 3 Col. Independencia Tultitlan S/N, Independencia
Tultitlan, México. C.P - 54900 Tel/Fax: 58940899

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S A DE C V	GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
---	-----------------------	----------------------------

FACTURA 90002807	N° PEDIDO DEL CLIENTE 10455	PEDIDO DEL CLIENTE 1682	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	P %	S %	Dobr								
1/2	1020009003	14,634.000	0.3800	1.19	0.025	0.041									
1/2	1020009503	16,544.000	0.3800	1.22	0.026	0.034									

PROPIEDADES MECÁNICAS Dobr - Ensayos de Doblado	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DE CALIDAD TUTITLAN, 12.05.2011  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> ING. MANUEL RODILES DUARTE
---	----------------------	---