

PLANTA:
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99


INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD
 Ensayos Mecánicos y Químicos

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CÍAS, S.A. DE C.V.	FOLIO 28180
	FECHA 20/mayo/2011

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% Elementos				Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	DobleZ 180°
				mm	pulgadas		C	Mn	S	P	Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
	115087	42	VARILLA	25.4	1"	12.00M	0.400	1.140	0.036	0.025	440.00	44.90	699.00	71.30	17.0	5,0 d	Approved

Observaciones

Remisión No. 1200-2028 Góndola / Placas 414dd3 Pedido No. 2363

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas: <input checked="" type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCE-2001 <input checked="" type="radio"/> NMX-B-113-1981 <input type="radio"/> NMX-B-172-1988 <input type="radio"/> ASTM A 370 05 <input checked="" type="radio"/> ASTM E 415 99a	Los resultados de ensayo cumplen con las Normas: <input checked="" type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCE-2001 <input type="radio"/> NMX-B-252-1988 <input type="radio"/> NMX-B-254-1987 <input type="radio"/> ASTM A 6/A 6M 07 <input type="radio"/> ASTM A 36/A 36M 05 <input type="radio"/> ASTM A 529/A 529M 05 <input type="radio"/> ASTM A 615/A 615M 06a	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">AUTORIZA</div> Nombre: <u>MANUEL RODILES DUARTE</u> Firma:  <hr/>
---	--	---