

SIDERTUL, S.A. DE C.V.
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA
 TULTITLAN, EDO., DE MEXICO, C.P. 54900

No. CERTIFICADO
 000006810

PRODUCTO
Varilla

CLIENTE
PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

GRADO
GR 42

FACTURA
90441840

N° PEDIDO DEL CLIENTE
14760

PEDIDO DEL CLIENTE
237288/000020

ESPECIFICACIÓN
NMX-C-407-ONNCCE-2001

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	S %	P %	Dobl.	E.F. MPa	R.T. MPa	Alarg %							
1/2	1021241102	6,202	0.4100	0.90	0.035	0.013	OK	445	682	14.50							
1/2	1021241202	24,804	0.4200	0.93	0.035	0.014	OK	447	690	14.00							

PROPIEDADES MECÁNICAS


Alarg - Alargamiento
 Dobl. - Ensayos de Doblado
 E.F. - Esfuerzo de Fluencia Mpa
 R.T. - Resistencia a la Tensión Mpa

OBSERVACIONES

El presente certificado garantiza que el material cumple los requisitos definidos en las normas NMX-C-407-ONNCCE-2001 y NMX-B-506-CANACERO-2011.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TULTITLAN, 16.01.2013



SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN