

CALLE 3 Col. Independencia Tultitlan S/N, Independencia
Tultitlan, México. C.P - 54900 Tel/Fax: 58940899


CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIASSA DE CV		GRADO GR 42	PRODUCTO Varilla
--	--	-----------------------	----------------------------

FACTURA 90004668	Nº PEDIDO DEL CLIENTE 10455	PEDIDO DEL CLIENTE 3001	ESPECIFICACIÓN NMX-C-407-ONNCCE-2001
----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

CALIBRE	LOTE	PESO (Kg)	C %	Mn %	P %	S %	Alarg %	Dobr	P.C. MPa	U.R. MPa						
3/4	1020109802	30,616.000	0.4000	1.14	0.018	0.031	14.00	OK	470	733						

PROPIEDADES MECÁNICAS Alarg - Alongamento Dobr - Ensayos de Doblado P.C. - Limite de Escoamento Mpa U.R. - Limite de Resistência MPA

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE CALIDAD TUTITLAN, 01.06.2011  ING. MANUEL RODILES DUARTE
--