EA-100536

TYASA

TA2000 S.A. DE C.V.

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO

TÜV CERT ISO 9001:2008 Nº 01 100 095452

IDENTIFICACION

MARCA: TA-42 **GRADO: 42 Kg./mm²**

COLADA	Calibre	Análisis Químico				Peso X metro lineal máximo (Kg/m)	Límite Elástico				Esfuerzo Máximo				Alargamiento en 20 cm.				Prueba de Doblado a 180°
							Carga (Kg)		Esfuerzo (Kg/mm²)		Carga (Kg)		Esfuerzo (Kg/mm²)		cm.		%		
		% C	% Mn	% S	% P		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
Norma	1 1/4					6.225	33348	----------	42.00	----------	50022	---------	63.00	----------	21.4	----------	7.0	----------	OK
B0018448	1 1/4	0.414	1.135	0.032	0.007	6.225	35855	36179	45.16	45.57	59894	60784	75.43	76.55	22.2	22.7	11.0	13.5	OK
B0018449	1 1/4	0.403	1.149	0.039	0.008	6.225	35613	36179	44.85	45.57	60056	60622	75.64	76.35	22.5	22.7	12.5	13.5	OK

CONCLUSIONES: LAS 2 COLADAS QUE CONFORMAN ESTE EMBARQUE PASAN SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS

TYASA CONTROL DE CALIDAD 28 JUN. 2017

OBSERVACIONES

REMISION 297197

LIBERADO

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV | Fecha: 28/06/2017 | No. de Reporte: 1001777 50797

Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011

VELAZQUEZ SANCHEZ VICENTE
Responsable
Nombre y Firma

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION

KM. 321 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ S/N INT.2 IXTACZOQUITLAN, VER. TEL. (272) 721 05 88 FAX: (272) 721 05 87

28/06/2017 13:14

CLIENTE