

EA-100537



**TA2000 S.A. DE C.V.**  
 DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO  
 PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO




**IDENTIFICACION**

MARCA: TA-42 GRADO: 42 Kg./mm<sup>2</sup>

COLADA	Calibre	Análisis Químico				Peso X metro lineal máximo (Kg/m)	Límite Elástico		Esfuerzo Máximo				Alargamiento en 20 cm.				Prueba de Doblado a 180°
		% C	% Mn	% S	% P		Carga (Kg)	Esfuerzo (Kg/mm <sup>2</sup> )	Carga (Kg)	Esfuerzo (Kg/mm <sup>2</sup> )	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
Norma	1 1/2					8.938	Mínimo 47880	Máximo 51480	Mínimo 42.00	Máximo 45.16	Mínimo 71820	Máximo 63.00	Mínimo 21.4	Máximo 22.9	Mínimo 7.0	Máximo 14.5	OK
B0017764	1 1/2	0.398	1.208	0.020	0.007	8.926	50667	51480	44.44	45.16	84948	74.52	22.7	22.9	13.5	14.5	OK
B0017765	1 1/2	0.411	1.208	0.022	0.008	8.923	50783	53107	44.55	46.59	85180	74.72	22.2	23.0	11.0	15.0	OK
B0017766	1 1/2	0.402	1.189	0.023	0.009	8.898	49969	51015	43.83	44.75	84367	74.01	22.4	23.0	12.0	15.0	OK
B0018152	1 1/2	0.397	1.192	0.021	0.005	8.907	49621	50783	43.53	44.55	84251	73.90	22.0	22.2	10.0	11.0	OK

CONCLUSIONES: LAS 4 COLADAS QUE CONFORMAN ESTE EMBARQUE PASAN SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS



REMISION 297331

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV      Fecha: 30/06/2017      No. de Reporte: 1001777 50828

Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011

*[Signature]*  
 VELAZQUEZ SANCHEZ VICENTE  
 Responsable  
 Nombre y Firma

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION

KM. 321 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ SIN INT.2 IXTACZOQUITLAN, VER. TEL. (272) 721 05 88 FAX: (272) 721 05 87