

EA-100647



TA2000 S.A. DE C.V.
 DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
 PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO



IDENTIFICACION

MARCA: TA-42 GRADO: 42 Kg./mm²

COLADA	Calibre	Análisis Químico				Peso X metro lineal máximo (Kg/m)	Límite Elástico		Carga (Kg)		Esfuerzo (Kg/mm ²)		Esfuerzo Máximo		Alargamiento en 20 cm.				Prueba de Doblado a 180°		
		% C	% Mn	% S	% P		Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo		Minimo	Maximo
Norma	1/2					0.994	5334	42.00	8001	63.00	21.8	9.0	21.8	9.0	21.8	9.0	21.8	9.0	21.8	9.0	OK
B0018756	1/2	0.384	0.978	0.027	0.007	0.970	5787	45.57	9256	72.88	22.9	14.5	22.9	14.5	22.9	14.5	22.9	14.5	22.9	14.5	OK
B0019068	1/2	0.413	0.910	0.019	0.008	0.980	5813	45.77	9230	72.68	23.0	15.0	23.0	15.0	23.0	15.0	23.0	15.0	23.0	15.0	OK
B0019069	1/2	0.413	0.930	0.019	0.007	0.979	5580	43.94	9114	71.76	22.9	14.5	22.9	14.5	22.9	14.5	22.9	14.5	22.9	14.5	OK

CONCLUSIONES: LAS 3 COLADAS QUE CONFORMAN ESTE EMBARQUE PASAN SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS

OBSERVACIONES

REMISION 297633

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Fecha: 04/07/2017


No. de Reporte: 1001777 50902

Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION

VELAZQUEZ SANCHEZ VICENTE
 Responsable
 Nombre y Firma

KM. 321 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ SIN INT.2 IXTACZOQUITLAN, VER. TEL. (272) 721 05 88 FAX: (272) 721 05 87



04 JUL 2017

LIBERADO