

EA-101259
161258
TYASA

TA2000 S.A. DE C.V.
DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO



IDENTIFICACION

MARCA: TA-42 GRADO: 42 Kg./mm²

COLADA	Calibre	Análisis Químico				Peso X metro lineal máximo (Kg/m)	Limite Elástico				Esfuerzo Máximo				Alargamiento en 20 cm.				Prueba de Doblado a 180°	
		% C		% S			% Mn		% P		Carga (Kg)	Esfuerzo (Kg/mm ²)		Carga (Kg)	Esfuerzo (Kg/mm ²)		cm.	%		
		% C	% Mn	% S	% P		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo		Mínimo	Máximo		Mínimo		Máximo
Norma	1					3.973	21294	42.00	42.00	31941	63.00	21.6	8.0						OK	
B0019343	1	0.427	1.092	0.035	0.007	3.971	22585	44.55	45.67	37056	73.09	22.0	10.0	23.0	75.84	15.0			OK	
B0019663	1	0.419	1.047	0.027	0.006	3.969	22792	44.95	46.28	37418	73.80	22.8	14.0	23.0	74.52	15.0			OK	
B0019666	1	0.430	1.046	0.033	0.006	3.973	21706	42.81	45.16	36643	72.27	22.5	12.5	22.8	74.82	14.0			OK	
Norma	1/2					0.994	5334	42.00	42.00	8001	63.00	21.8	9.0						OK	
B0019514	1/2	0.416	0.950	0.032	0.006	0.977	5489	43.22	45.46	9075	71.46	22.8	14.0	23.0	72.48	15.0			OK	
B0019636	1/2	0.410	0.956	0.038	0.006	0.975	5398	42.50	44.34	8764	69.01	23.1	15.5	23.4	70.44	17.0			OK	
Norma	3/8					0.560	2982	42.00	42.00	4473	63.00	21.8	9.0						OK	
B0019726	3/8	0.414	0.955	0.035	0.006	0.545	3322	46.79	47.61	4950	69.72	22.4	12.0	23.2	71.06	16.0			OK	
B0019732	3/8	0.394	0.993	0.030	0.006	0.540	3351	47.20	48.11	4929	69.42	22.9	14.5	23.8	71.35	19.0			OK	
B0019743	3/8	0.395	0.940	0.032	0.007	0.541	3358	47.30	47.51	5088	71.66	23.3	16.5	24.0	71.97	20.0			OK	

CONCLUSIONES: LAS 8 COLADAS QUE CONFORMAN ESTE EMBARQUE PASAN SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS

OBSERVACIONES

REMISION 300540

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIJAS SA DE CV

Fecha: 04/08/2017

No. de Reporte: 1001777 51641

Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION

VELAZQUEZ SANCHEZ VICENTE

Responsable
Nombre y Firma

KM. 321 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ SIN INT.2 IXTACZOQUITLAN, VER. TEL. (272) 721 05 88 FAX: (272) 721 05 87