




Información del Cliente / Client Information : Orden / Order: Certificado / Certificate: B69378

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 11/08/2020 04:23 AM
 Fecha Impresión / Print Date: 11/08/2020 07:22 AM



SERIE	PRODUCTO	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201909273026	ANG 3 x 1/2 20H	000000192538	A36/A529-50	52300	75600	32	0.69	.191	.868	.181	.024	.032	.424	.156	.102	.024	.014	.001	.006	.003	.437
2202006271030	ANG 4 x 1/4 40H	000000200775	A36/A529-50	53900	74000	32	0.73	.176	.865	.168	.014	.031	.379	.094	.105	.029	.015	.001	.003	.002	.405
2202006271028	ANG 4 x 1/4 40H	000000200775	A36/A529-50	53900	74000	32	0.73	.176	.865	.168	.014	.031	.379	.094	.105	.029	.015	.001	.003	.002	.405
2202005191066	ANG 2 1/2 x 3/8 20H	000000201109	A36/A529-50	53300	72000	33	0.74	.185	.893	.211	.018	.032	.368	.152	.152	.027	.014	.001	.005	.001	.44
2202005191068	ANG 2 1/2 x 3/8 20H	000000201109	A36/A529-50	53300	72000	33	0.74	.185	.893	.211	.018	.032	.368	.152	.152	.027	.014	.001	.005	.001	.44
2202005191014	ANG 2 1/2 x 5/16 20H	000000201108	A36/A529-50	55200	77700	31	0.71	.188	.923	.229	.018	.029	.376	.127	.098	.028	.018	.002	.009	.002	.443
2202007041019	ANG 4 x 1/2 20H	000000200827	A36/A529-50	52100	74600	31	0.7	.179	.884	.211	.002	.024	.434	.18	.113	.003	.013	.001	.001	.002	.435
2202007011052	ANG 4 x 5/16 40H	000000201394	A572-50	58400	86700	29	0.67	.187	.904	.196	.023	.022	.306	.194	.134	.035	.012	.02	.027	.001	.45
2202007011051	ANG 4 x 5/16 40H	000000201394	A572-50	58400	86700	29	0.67	.187	.904	.196	.023	.022	.306	.194	.134	.035	.012	.02	.027	.001	.45
2202008103007	ANG 3 x 1/4 40H	000000201618	A36/A529-50	53900	74600	31	0.72	.178	.861	.168	.014	.023	.317	.088	.113	.023	.014	.007	.009	.001	.402
2202008101006	ANG 3 x 1/4 20H	000000201594	A36/A529-50	54600	76500	31	0.71	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.434
2202008101021	ANG 3 x 1/4 20H	000000201594	A36/A529-50	54600	76500	31	0.71	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.434
2202008101005	ANG 3 x 1/4 20H	000000201594	A36/A529-50	54600	76500	31	0.71	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.434
2202008101004	ANG 3 x 1/4 20H	000000201594	A36/A529-50	54600	76500	31	0.71	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.434
2202008101022	ANG 3 x 1/4 20H	000000201594	A36/A529-50	54600	76500	31	0.71	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.434

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSL. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSL. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.