SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle Primera Sur s/n
Col. Independencia
Tultitlán Edo de México
C.P. 54900
Tel. Fax. 894-00-44

CERTIFICADO DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

Certificate No. Q16291

Cliente : TUBOS, CONEXIONES Y TANQUES, S.A. DE C.V.

Folio: 24773

Fecha: 10 de Noviembre del 2003

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Medida	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm^2	Resistencia a la Tensión kgf/mm^2	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
0064	72652	A-36	ANGULO	1 X 0.109"	6.00	0.17	0.86	0.036	0.014	37.24	51.87	23.5	N/A	N/A

Observaciones:

No.DE REMISION: 112920

Nota:
Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:

[.] NMX-C-407-ONNCCE, [ ] ASTM A-615, [.] NMX B-113, [.] NMX B-172,

[X] ASTM A-36/A-6, [.] ASTM A-529/A-6.

ING. RODRIGO GARCIA P.

P. A

Nombre

Firma

Autoriza: Jefe de Control de Calidad

Prohibida la reproducción total o parcial de este Certificado sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisión: 03

Retención: 2 Años