SIDERTUL.

Calle Primera Sur s/n
Col. Independencia
Tultitlán Edo de México
C.P. 54900
Tel. Fax. 894-00-44

CERTIFICADO DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos

ISO 9002

Certificate No. 010091

Cliente: FERRO TULTITLÁN S.A. DE C.V.

Folio: 26034

Fecha: 20 de Enero del 2004

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Medida	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
9331	73614	A-36	ANGULO	1 1/4 X 1/4"	6.00	0.21	0.96	0.033	0.016	38.55	53.71	25.0	N/A	N/A
	73613	A-36	ANGULO	1 1/4 X 1/4"	6.00	0.20	0.81	0.034	0.018	36.88	52.61	25.0	N/A	N/A

Observaciones:

No DE REMISION: 115147

Nota

Pruebas realizadas de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE
- [ ] ASTM A-615
- [ ] NMX B-113
- [ ] NMX B-172
- [x] ASTM A-36 A-6
- [ ] ASTM A-529 A-

ING. RODRIGO GARCIA P.

Nombre

Firma

Autoriza Jefe de Control de Calidad

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este Certificado sin autorización de Siderurgica Tultitlán S.A. de C.V.

F-T-F-CC-04-96

Nivel de Revision: 03

Retencion: 2 Años